

Zarządzenie Nr 34/2013/2014
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo niebezpiecznych.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5, w związku z § 47 ust. 3 pkt 5 oraz § 36 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)

zarządzam,

co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam do stosowania Instrukcję prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, zwaną dalej instrukcją, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Celem instrukcji jest wyeliminowanie zagrożenia pożarowego występującego podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

§ 2

1. Wszystkie prace pożarowo niebezpieczne prowadzone w obiektach i na terenie Uczelni przez pracowników UKW muszą być ewidencjonowane w Księżce kontroli prac pożarowo niebezpiecznych, którą obowiązany jest prowadzić Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji – załącznik Nr 3.
2. Przed rozpoczęciem prac Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji lub pracownik przez niego wyznaczony sporządza protokół z uzgodnienia warunków prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych – załącznik Nr 2.
3. Wyznaczenie pracownika do organizacji i nadzoru prac pożarowo niebezpiecznych, o którym mowa w ust. 2, musi nastąpić w formie pisemnej przez np. odpowiedni zapis w zakresie czynności pracownika (Karta praw i obowiązków).

§ 3

Komórki administracji UKW sporządzające umowy na wykonanie usług i prac remontowo-budowlanych, obowiązane są do zamieszczenia w umowie o ich wykonanie zapisu o następującej treści:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego, a przede wszystkim zobowiązany jest do:

- a) prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719);

- b) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym zagrożeniu pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniu powstałym na skutek prowadzenia tych prac.

§ 4

Nadzór na przestrzeganiem postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji.

§ 5

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 1/A/2006 Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie: prowadzenia na terenie, w obiektach i w pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo niebezpiecznych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Janusz Ostoja - Zagórski

INSTRUKCJA PROWADZENIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

1. Prace pożarowo niebezpieczne to takie, w których wykorzystuje się otwarty ogień w tym m.in.: podgrzewanie smoły, lepiku, nagrzewanie elementów i materiałów przy pomocy palników gazowych, elektrycznych lub na paliwo płynne, cięcie elementów oraz szczególnie niebezpieczne – prowadzenie prac spawalniczych.
2. W przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych poza wyznaczonymi na stałe do tego celu miejscami, jak np.: prace remontowo-budowlane z użyciem otwartego ognia prowadzone wewnątrz lub na zewnątrz budynku, na przyległych do niego terenach oraz placach, a także wszelkie inne prace remontowo-budowlane wykonywane w miejscach zagrożonych pożarowo lub wybuchem, należy wykonywać je w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.
3. Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych w obiektach i pomieszczeniach administracyjno-dydaktycznych, hotelowych, bibliotecznych, muzeum i innych nie wymienionych, Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji lub pracownik przez niego wyznaczony przy współudziale pracowników, o których mowa w pkt 4, zobowiązany jest do:
 - 1) oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym prace będą wykonywane;
 - 2) przedsięwzięcia środków zabezpieczających przed powstaniem i rozprzestrzenieniem się pożaru lub wybuchu w miejscu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, w pomieszczeniach sąsiednich bocznych oraz nad i pod miejscem prowadzenia tych prac;
 - 3) wskazania osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
 - 4) zapewnienia wykonania tych prac wyłącznie przez osoby upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje (np. spawacz i pomocnik);
 - 5) zaznajomienia pracowników wykonujących te prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenia do powstania pożaru lub wybuchu.
4. Z czynności wymienionych w pkt 3 Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji lub pracownik przez niego wyznaczony i odpowiedzialny za przeprowadzenie tych prac przy współudziale Inspektora ds. BHP/Ppoż. oraz pracownika odpowiedzialnego za budynek, np. Kierownika Domu Studenta lub pracownika Działu Administracyjno-Gospodarczego i pracowników wykonujących pracę, sporządza protokół z uzgodnienia warunków prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

5. Przy wykonywaniu prac wymienionych w pkt 1 należy przestrzegać następujących zasad:

- 1) wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych (pomieszczenia przyległe na tym samym poziomie oraz w pionie powyżej i poniżej), a także palne elementy konstrukcyjne budynku (stropy, podłogi, ściany działowe) oraz instalacje elektryczne, gazowe i inne zabezpieczyć przed zapaleniem;
- 2) prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem palnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości;
- 3) sprzęt używany do wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo musi być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru;
- 4) w miejscu wykonywania prac musi znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, np. gaśnice, wiadro z wodą, koc gaśniczy itp.;
- 5) po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe, np. w czasie prac spawalniczych instalacji centralnego ogrzewania w sali dydaktycznej, nadzorowi podlegają również sale lub pomieszczenia, do których lub z których instalacja ta przechodzi.

.....
(pieczęć kom./jedn. org.)

**PROTOKÓŁ NR/..... r.
z uzgodnienia warunków prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych**

1. Miejsce prowadzenia prac:		
2. Opis robót:		
3. Czas pracy:	Od:	Do:
Data / godzina		
4. Opis środków zapobiegawczych:		
5. Sprzęt gaśniczy (ilość środka gaśniczego, rodzaj):		
6. Wykonawcy:		

Lista kontrolna

(Sposób wypełnienia tabeli: „x” – warunek spełniony, „o” - nie dotyczy)

Ustalenia ogólne		
1	Osoby wykonujące prace znają wymagania ochrony przeciwpożarowej (ogólne oraz obowiązujące na terenie zakładu)	
2	Wykonawcy prac zostali zapoznani z zagrożeniami pożarowymi występującymi w miejscu wykonania robót	
3	Sprzęt i narzędzia są sprawne i odpowiednio zabezpieczone przed możliwością zainicjowania lub rozprzestrzenienia pożaru	
4	Wykonano wszystkie zalecenia zawarte w protokole	
5	Stanowisko pracy wyposażono w wymagany sprzęt gaśniczy	
6	Zapewniono drogi ewakuacji oraz dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	
Teren prowadzenia prac spawalniczych cięcia metali i innych prac z użyciem otwartego ognia (w promieniu c/n 10m)		
7	Usunięto wszelkie dające się usunąć palne materiały i zanieczyszczenia	
8	Zabezpieczono przed zapaleniem materiały palne, których nie można usunąć	
9	Zabezpieczono skutecznie otwory w ścianach i stropach, studzienki ściekowe oraz wszelkie nieszczelne miejsca kanalizacji	
10	Stężenie palnych gazów lub par cieczy w mieszaninie z powietrzem jest niższe niż 10% ich dolnej granicy wybuchowości	
11	Zbiornik lub odcinek instalacji objęty pracami wyłączono z pozostałej części poprzez zamknięcie zaworów i założenie zaślepek (jeżeli mogą tam występować gazy lub ciecze palne)	
12	Wylimitowano możliwość powstania pożaru wskutek przewodnictwa ciepłego	
13	Poinformowano Zakładową Straż Pożarną o prowadzeniu prac w rejonie dozorowanym przez instalację sygnalizacji pożaru	
Prace spawalnicze		
14	Osoby wykonujące prace posiadają wymagane przepisami kwalifikacje	
15	Butle z gazami technicznymi ustawione w pozycji pionowej (lub zbliżonej) i zabezpieczone przed przewróceniem	
16	Butle usytuowane poza zasięgiem płomienia, iskier i gorących cząstek stałych	
17	Butle ustawione w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła (zabezpieczone przed nagraniem do temperatury powyżej 35°C)	
Prace dekarские		
18	Pojemnik do podgrzewania środków do konserwacji pokryć dachowych ustawiony w odległości min,5m od budynku	
19	Pojemnik ustawiony w bezpiecznej odległości od studzienek, kanałów kablowych, itp.	
20	Zapewniono stały nadzór nad pojemnikiem z grzejącym się środkiem konserwującym	
21	Stanowisko do podgrzewania środków konserwujących wyposażono w co najmniej 2 gaśnice proszkowe 6 kg	
22	Miejsce prowadzenia prac z użyciem palnika gazowego wyposażono w co najmniej 1 gaśnicę proszkową 6 kg	
23	Stosowane do prac dekarских butle z gazem palnym mają pojemność nie przekraczającą 11kg	
Wszelkie prace remontowo-budowlane w strefach zagrożonych wybuchem		
24	Pracownicy są wyposażeni w odzież antyelektrostatyczną i obuwie przewodzące zgodnie z obowiązującą Polską Normą	
25	Sprzęt i narzędzia są przystosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem	

Osoby odpowiedzialne

Zakres odpowiedzialności	Imię, nazwisko, stanowisko	Podpis
a) za przygotowanie miejsca prowadzenia prac:		
b) za kontrolę miejsca prac po ich zakończeniu:		
c) osoba nadzorująca prace:		

Decyzja Kierownika Działu UKW

Decyzja	Imię i nazwisko	Data	Podpis

PROTOKÓŁ
zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych
spisany w dniu

1. Określenie prac pożarowo niebezpiecznych:

.....

.....

.....

2. Nazwa i określenie budynku (pomieszczenia) oraz miejsca, w którym prace mają być wykonane:

.....

.....

3. Kategoria zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku (pomieszczeniu):

.....

.....

.....

4. Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w budynku (pomieszczeniu) lub rejonie prowadzenia prac; czynniki mogące spowodować rozprzestrzenienie się pożaru:

.....

.....

.....

.....

.....

5. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku (pomieszczenia, stanowiska, urządzenia , itp.) na czas wykonywania prac:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac:

.....

.....

.....

.....

.....

7. Środki i sposób alarmowania Straży Pożarnej oraz współpracowników a szczególnie pracowników i studentów przebywających w obiekcie:

.....
.....
.....
.....

8. Osoby(a) odpowiedzialne(a) za całokształt zabezpieczenia przeciwpożarowego w toku wykonywania prac:

.....
.....
.....

9. Osoby(a) nadzorujący(a) stan bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac:

.....
.....
.....

10. Osoby(a) zobowiązane(a) do prowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu – określić czasokres kontroli:

.....
.....
.....
.....
.....

11. Inne uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Podpisy komisji lub pracownika
dokonującej(go) ustaleń (imię i nazwisko oraz stanowisko)

1.
2.
3.
4.

KSIĄŻKA

kontroli prac pożarowo niebezpiecznych

[illegible]