



**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax. 52 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

BZP 27/1/2012

Bydgoszcz, dnia 06.06.2012 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i montaż dźwigu osobowego, drzwi wejściowych automatycznych oraz dźwigu i 2 platform pionowych dla osób niepełnosprawnych w budynku UKW przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy z robotami budowlanymi towarzyszącymi.

Zamawiający informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) jeden z uczestników w/w postępowania w dniu 04.06.2012 r. zwrócił się z pytaniami do Zamawiającego o następującej treści:

Proszę o udzielenie informacji na poniższe pytania (dot. tabeli nr 3 w części XIII pkt 5)
Czy Zamawiający wyraża zgodę na:

1. Zmianę napędu na hydrauliczny?

0dp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Zmianę prędkości podnoszenia na 0,15 m/s?

0dp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Zmianę wymiarów platformy na 1100x1400mm?

0dp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Wykonanie podszybia na głębokość 140 mm?

0dp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Wykonania platformy ze stali malowanej proszkowo?

0dp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Jaka jest wysokość podnoszenia platformy

Odp. Wysokość podnoszenia platformy wewnętrznej wynosi 0,70 m

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 15.06.2012?

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Rektor

prof. dr hab. inż. Józef Kubik