


TABLICA POMIAROWA TL



Zestawienie wyposażenia

- 1 - kwadrantolicznik ZMD 405 CT 44.0459 3x230/400V 1/5A z interfejsem RS 485
- 3 - listwa kontrolno-pomiarowa Ska (Pozyton)
- 4 - moduł komunikacji internetowej MOXA N port 5110
- 6 - synchronizator czasu US-162 (POZYTON)
- 7 - obudowa S - 4 (LEGRAND)
- 8 - wyłącznik instalacyjny S301 B10 (LEGRAND)
- 9 - wyłącznik instalacyjny S 301 B 6A ; (LEGRAND)
- 10 - listwa zaciskowa LZ-10 (S.J.Pokój)
- 11 - zasilacz awaryjny UPS 100 VA
- 12 - gniazdo wtyczkowe podwójne z kołkiem nt 10/16A
- 13 - moduł komunikacyjny CU-P32
- 14 - obudowa izolacyjna np. ARIA 108

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "BUKOMEX" sp. z o. o. 85-061 Bydgoszcz ul. Matejki 7a NIP 554-030-88-56	
Inwestor: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 30	Stadium: PB
Obiekt: Układ pomiaru energii z transmisją danych Bydgoszcz ul. Przemysłowa 34	Branża: E
Treść rys.: Tablica pomiarowa - prefabrykacja -	Skala: Nr rys.: 4/4
Projektant:	Data: 24.09.2012
Sprawdzający:	