

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5 85-315 Bydgoszcz	WARUNKI TECHNICZNE	EE/630/2014
--	---------------------------	--------------------

Bydgoszcz, 28 maja 2014 r.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
 ENERGETYKI CIEPŁEJ
 SŁUŻBA
 DZIAŁ ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ

DH-SYSTEMS**Sp. z o.o.**

ul. Gdańska 125

85-022 Bydgoszcz

Dotyczy: warunków technicznych na wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła ciepłego w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.05.2014 r. Dział Zarządzania Infrastrukturą KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy przesyła szczegółowe, obowiązujące warunki techniczne, dotyczące wymiany instalacji c.o. oraz węzła ciepłego w budynku UKW przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. Do projektowania należy przyjąć:

- a) parametry wody sieciowej: zmienne szczytowo 130/60°C w okresie grzewczym, poza okresem grzewczym stałe 70/35°C;
- b) parametry wody instalacyjnej: w miarę możliwości obniżyć z istniejących, dostosowując je do parametrów wody sieciowej;
- c) ciśnienie do wykorzystania po stronie niskich parametrów (na rozdzielaczach): 40 kPa;
- d) ciśnienie do wykorzystania po stronie sieci ciepłej dla węzła ciepłego po jego przebudowie: 100 kPa;
- e) w modernizowanym węźle ciepłym należy uwzględnić wykorzystanie istniejącego licznika ciepła $Q_{nom} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$, zlokalizowanego na przewodzie zasilającym wysokiego parametru;
- f) węzeł ciepły zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby zabezpieczyć służbom eksploatacyjnym KPEC Sp. z o.o. długość montażową $l = 500 \text{ mm}$, w celu montażu zaworu stabilizacji ciśnienia z ograniczeniem przepływu bezpośredniego w miejscu jego projektowanej lokalizacji. Dostawę i montaż regulatora różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu bezpośredniego wykona KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy;
- g) pozostałe, szczegółowe warunki techniczne, określają załączniki nr 1, 2 i 3.

Projekt Wykonawczy na powyższe zadanie należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Infrastrukturą KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Otrzymują:

- ① Adresat
2. EZ
3. EE a/a

Wykonał: M.W., tel. (52) 30-45-384

Dyrektor
 ds. Eksploatacji
 inż. Andrzej Bocianowski