nawiewnik akustyczny
AERECO typ EHA 20-50

144/132
245/262

hp=99 cm
grzejnik

kanalizacja

s.23/4	pokój wykładowców
15,57	wykł. dyw./pcv

s.23/3	pokój wykładowców
13,97	wykł. dyw./pcv

s.23/2	pokój wykładowców
15,91	wykł. dyw./pcv

316 | 12,5 | 283,5 | 12,5 | 323

h=3,97 m

492,5

belka drewniana
powyżej ścianki

kratka wyciągowa AERECO
typ BFR-469

12,5

h=3,79 m
sufit podwieszany stgkf

92

h=3,60 m

122

s.23/1	korytarz
11,56	wykł. pcv

h=3,79 m
s.podw. stgkf

1 2 3 4 5 6

108
238

nasada kominowa AERECO typ VBP
silnik od 8 do 12 V DC, maks. 1A

kanał wentylacyjny obudowany stg prowadzony po ścianie poniżej belek/podciągów; wentylacja grawitacyjna wspomagana typu Aereco, zakończona nasadą kominową

kanał wentylacyjny prowadzony pod stropem ukryty w obniżonym suficie stg

KORYTARZ
h pom.= 402 cm

ZAKRES
OPRACOWANIA

SALA DYDAKTYCZNA

KLATKA SCHODOWA

WINDA

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE TYPU STG GR. 12,5CM NA PROFILACH CW100 Z WYPEŁNIENIEM ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ GR. 10 CM Z POJEDYNCZYM POSZYCIEM Z PŁYT GK GR. 12,5 MM

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA architekt Joanna Gołata
ul.Galla Anonima 11/12 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 374 07 03, 600 809 826, e-mail jgarch@tlen.pl

NAZWA RYSUNKU: RZUT

ZADANIE:	PRZEBUDOWA SALI NR 23 (POMIESZCZENIA WYKŁADOWCÓW) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM PRZY PL. KOSCIELECKICH 8	SKALA: 1:50
ADRES:	DZIAŁKI NR 88/1 OBR.108 PL.KOŚCIELECKICH 8 BYDGOSZCZ	NR RYS.: W-1
INWESTOR:	UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY	
BRANŻA:	WENTYLACJA	DATA: 04.2018
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	PODPIS
PROJEKTANT:	tech. EWA SZCZYGIELSKA NR UPRAWNIEŃ BUD. W SPECJALNOŚCI WYPOSAŻENIE SANITARNE BUDYNKÓW NR GP-KZ-7342/501/94	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. BARBARA GRZEGORZEWICZ NR UPRAWNIEŃ BUD. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ NR GP-KZ-7342/611/94	