

Toruń, 5 października 2018 r.

WZ.5595.376.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.); art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620); § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719);

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Ogińskiego w Bydgoszczy, w związku ze zmianą przeznaczenia wszystkich pomieszczeń hotelowych na dydaktyczno-administracyjne”, opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego mgr inż. Eugeniusza Legeżyńskiego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Wojciecha Gmurczyka, nadesłanej przy piśmie Pani Renaty Malak Kanclerz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2018 r. (data wpływu 13.08.2018 r.),

postanawiam

w y r a z i ć z g o d ę na brak spełnienia wymagań w zakresie wyposażenia budynku w zawory hydrantowe 52 **pod warunkiem** wykonania nawodnionego pionu zlokalizowanego w klatce schodowej K-1 z rurą wznosną o średnicy 80 mm oraz wykonania nasady wlotowej dla samochodów straży pożarnej na zewnątrz budynku i nasad 52 na poszczególnych kondygnacjach zgodnie ze wskazaniem „Ekspertyzy technicznej (...)”

oraz

w y r a z i ć z g o d ę na brak wyposażenia budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy, co stanowi niespełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719); w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej stosowanie rozwiązań zamiennych nie pogarszających warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu przy innym rozwiązaniu niż wymagane w stosunku do zaworów hydrantowych 52 oraz przeciwpożarowej instalacji wodociągowej.

W rozpatrywanym budynku wysokim przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy wymagane są nawodnione piony (zawory hydrantowe 52) oraz dźwiękowy system ostrzegawczy.

SI KANCLERZ
wpływ dnia 10.10.18 nr 620
pocpis M.S.

Rozpatrywany obiekt był już przedmiotem ekspertyzy technicznej dla zaworów hydrantowych 52, którą Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej uzgodnił postanowieniem znak WZ-5595/29/06 z dnia 16 lutego 2006 r.

W 2006 roku zaprojektowano i wykonano instalację nawodnionego pionu w klatce schodowej K-1, a w hydroforni wykonano zestaw dwóch pomp do podawania i podnoszenia ciśnienia wody, w celu zapewnienia odpowiedniej ich wydajności i ciśnienia na najbardziej niekorzystnie położonych zaworach 52. Hydrofornia umieszczona jest w piwnicy i stanowi wydzielone pożarowo pomieszczenie.

W ramach przyjętych wówczas rozwiązań zamiennych przyjęto brak nawodnionego pionu w klatce schodowej K-2 oraz zapasowego zbiornika wody.

Obiekt będzie wyposażony w system sygnalizacji pożarowej z ochroną pełną, włączoną w ramach monitoringu pożarowego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Sygnalizatory akustyczne instalacji sygnalizacji pożarowej będą słyszalne we wszystkich pomieszczeniach i będą stanowiły rekompensatę dla braku dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

W ocenie tutejszego organu w analizowanym przypadku, kiedy po realizacji wszystkich zabezpieczeń poprawiających parametry pożarowe budynku można uznać zaproponowane rozwiązania za możliwe do zaakceptowania.

Powyższa sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową jako odrębna, lecz uwzględniona została przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nr WZ.5595.375.2018, z dnia 5 października 2018 roku.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 k.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 k.p.a.).

Otrzymują:

1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
2. Aa

Do wiadomości:

1. Wojciech Gmurczyk
ul. Zajączka 6/54
85-809 Bydgoszcz
2. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy
ul. Dąbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz

RK



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
ap.
[Signature]
p. Jacek Kaczmarek