

Legenda

- Optyczny czujnik dymu
- Ręczny ostrzegacz p.poż
- CSP — Centrala sygnalizacji pożaru
- Ostrzegacz akustyczny
- główny wyłącznik p.poż

UWAGI
- między prowadzonymi przewodami zachować odległość 0,5 m

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. *85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13*		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Instalacja SSP w obiektach UKW Muzeum Dyplomacji i Uchodźtwa Polskiego ul. Berwińskiego 4 w Bydgoszczy 6/5		
INWESTOR:	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85 - 064 Bydgoszcz		
OPRACOWANIE:	- BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
RYSUNEK:	Schemat instalacji p.poż	NR RYSUNKU: E2.1	SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Tadeusz AMBROZIAK	NR UPRAWNIEŃ: 7210/256/76	DATA I PODPIS: 2017 12 15
SPRAWDZIŁ:	inż. Roman KWIATEK	NR UPRAWNIEŃ: WBPP-NB-7210/6/82	DATA I PODPIS: 2017 12 15