

Bydgoszcz, 23.07.2019 r.

Dotyczy postępowania o nr UKW/DZP-281-R-67/2019 r. sprawy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów, o których mowa w art. 11 ust 8 Ustawy P z P na:

Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”

Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia I część odpowiedzi na pytania, otrzymane w dniu 17.07.2019 r.

Instalacja kontroli dostępu

Pytanie 4. Proszę o udostępnienie schematu blokowego instalacji.

Opracowanie schematu blokowego instalacji należy do Wykonawcy. Wszystkie elementy systemu są w opisie technicznym i na rysunkach T04, T05, T06.

Pytanie 5. Czy dostawa stanowiska do obsługi systemu należy do Wykonawcy? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów technicznych.

Tak. Dostawa stanowiska do obsługi systemu należy do Wykonawcy zgodnie z opisem technicznym. System musi mieć pełną funkcjonalność z możliwością programowania kart.

Pytanie 6. Czy kontrolery należy wpiąć w dodatkowy przełącznik czy należy połączyć z przełącznikiem przewidzianym w sieci LAN?

Kontrolery należy wpiąć w dodatkowy przełącznik.

Pytanie 7: Czy należy przewidzieć dostawę kart zbliżeniowych, jeśli tak to w jakiej ilości?

Tak. Należy dostarczyć 50 kart.

Instalacja logiczna

Pytanie 8. Proszę o udostępnienie schematu blokowego instalacji.

Opracowanie schematu blokowego instalacji należy do Wykonawcy. Wszystkie elementy systemu są w opisie technicznym i na rysunkach T10, T11, T12, T13.

Pytanie 9. Proszę o podanie typu bądź specyfikacji technicznej dla urządzeń aktywnych t.j.:






Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- switch 48-portowy
- serwer NAS
- punkty dostępne sieci Wifi.

Zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie 10. Ile punktów dostępowych wifi należy przewidzieć w realizacji przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z rysunkami:

- a. T10 – 2 (1/55+1/56) + (1/53+1/54)
- b. T11 – 2 (2/57+2/58) + (2/55+2/56)
- c. T12 – 2 (3/62+3/63) + (3/60+3/61).

Instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych

Pytanie 11. Proszę o udostępnienie schematu blokowego z rozmieszczeniem elementów na poszczególnych pętach i kondygnacjach.

Opracowanie schematu blokowego należy do Wykonawcy. Wszystkie elementy systemu są w opisie technicznym i na rysunkach T01, T02, T03.

Pytanie 12. Czy projekt instalacji sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania klatek schodowych został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż?

Należy uzgodnić na etapie projektu warsztatowego z wybranym konkretnym Dostawcą.

Pytanie 13. Proszę o dobór central systemu oddymiania w zakresie obciążenia prądowego przez siłownik klap i okien oddymiających.

Należy dobrać przy wyborze konkretnego Dostawcy całego systemu.

Pytanie 14. Czy wyposażenie wnętrza zawarte w pliku PW Opis techniczny – KOMPLETNE WYPOSAŻENIE WNĘTRZA (003) – opisy przetargowe wchodzi w zakres postępowania przetargowego?

Wyposażenie wnętrza zawarte w pliku PW Opis techniczny – KOMPLETNE WYPOSAŻENIE WNĘTRZA (003) nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

Pytanie 15. W dokumentacji przetargowej w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznej brakuje rysunków, prosimy o uzupełnienie.

Zamawiający uzupełnił elektryczną dokumentację wykonawczą o część rysunkową.

Pytanie 16. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną w DWG, którą mógłby udostępnić w ramach prowadzonego postępowania?

Tak. Zamawiający posiada dokumentację techniczną DWG.




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 17. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych dla płytek klinkierowych elewacyjnych.

Szczegółowe parametry techniczne dla płytek klinkierowych elewacyjnych są podane w dokumentacji.

Pytanie 18. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej dla wykonawców?

Zamawiający przewidział wizję lokalną odbyła się ona w dniu 17.07.2019 r. między godziną 10 a 12. Informacja o wizji lokalnej była zamieszczona przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 19. Prosimy o uzupełnienie elektrycznej dokumentacji wykonawczej o część rysunkową.

Zamawiający uzupełnił elektryczną dokumentację wykonawczą o część rysunkową.

Pytanie 20. Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach umowy. Proponujemy zamianę zwrotu „opóźnienie” na zwrot „zwłoka” w §10 ust.3 punkt 3.4 umowy oraz w §11 ust.1 punkty 1.1 i 1.2 umowy, a także w §11 ust. 3 umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian w zapisach umowy.

Pytanie 21. W punkcie XV SIWZ pojawia się wzór na obliczenie wagi kryterium gwarancji. Prosimy o wyjaśnienie, czy zmienne „G” we wzorze oznaczają liczbę miesięcy udzielonej gwarancji, czy liczbę przypisanych im punktów?

Zamawiający wyjaśnia, że zmienne „G” we wzorze przy obliczaniu kryterium „Gwarancja” oznacza liczbę miesięcy udzielonej gwarancji.

PROREKTOR
ds. Rozwoju i Współpracy
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Macko
dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.

Sporządziła: Anna Kościelna

*Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń*
Radca Prawny

[Signature]
mgr Danuta Szacił

mgr Monika Łachnowska
[Signature]
Koordynator projektu