

RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

LEGENDA

- PROJ.MODERNIZOWANA W.Zp Z PRZYŁ.-DN80-STAL(DN)
- PROJ.MODERNIZOWANA WODA PPOŻ Z R.STAL(DN)
- PROJ.MODERNIZOWANA W.Z-I STREFY BYT-GOSP.Z R.STAL(DN)
- PROJ.MODERNIZOWANA W.Z-II STREFY BYT-GOSP.Z R.STAL(DN)
- ISTN.HYDRANT P-POŻ HP-52
- PROJ.PION HYDRANTOWY Z RUR STAL.
- ISTN.PION HYDRANTOWY DO DEMONTAŻU
- PROJ.ZAWÓR HYDRANTOWY Ø 52 MM Z NASADĄ 52-T I POKRYWĄ
- PROJ.MODERNIZ.PION-NAWODNIONY ZAWORU HYDRANTOWEGO Z R.STAL.
- MODERNIZOWANA W.Z-I STREFY BYT-GOSP.
- MODERNIZOWANA W.Z-II STREFY BYT-GOSP.
- MODERNIZOWANA W.C-I STREFY
- MODERNIZOWANA W.CYR-I STREFY
- MODERNIZOWANA W.C-II STREFY
- MODERNIZOWANA W.CYRK-II STREFY
- PROJ.OPASKA-KOŁNIERZ OGNIÓOCH.-PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANY PRZEWOD.V
- MODERNIZOWANY PIONY, PÓŁ PIONU W-K WG ODREB.OPRACOW.
- PROJ.OPASKA-KOŁNIERZ OGNIÓOCH.-PRZEJŚCIE PRZEZ STROP PIWNICY NA PARTER PIONU, PÓŁ.PIONU - W-K
- PRZEWODY Z RUR STALOWYCH
- PRZEWODY Z RUR POLIPROPYLENU Z WKŁADKĄ ALUMIN.
- RURY IZOLOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISAMI
- ISTN.RZEWODY INSTAL.GAZOWEJ- NIECZYNNEJ DO DEMONTAŻU
- IST.PIONY INSTAL.GAZWEJ-NIECZYNNEJ DO DEMONTAŻU

Wymienić w istn.hydrancie HP-52-węża płasko składanego o dł 15 m na 20 m wg PN-87/M-51151

Istn.zestaw hydroforowy dla wody ppoż Typ ZH-ICL/S2.15.4B/4,0kW+OT40

Proj.zestaw hydroforowy wody byt-gosp. II strefa Typ ZH-ICP/W.2.3.5/0,55kW

ist.K.S.Ø150 pod posadzką

Przetwornik ciś.-zamontowany. na króćcu 1/4" z gwintem. wew. na przewodzie tłocz. ppoż

Układ odjęcia wody byt-gosp. (zawór pierwszeństwa) RCT IC DN 50

modernizacja instalacji wody zimnej byt-gosp.wg odręb.opracowania

ist.kolizyjne przewody c.o. przebudować

Proj.opaska ogniochronna

modernizacja instalacji wody zimnej, byt-gosp.wody użytk.ciepłej i cyrk.wg odręb.opracowania

włócz.do ist.przewodów wody z R.stal. wychodz.z węzła c.o

Rzut piwnicy
INSTALACJA WEW. PPOŻ- WOD-KAN-GAZ

NOVO PROJEKT, Joanna Ciszewska ul. Tańskich 3, 85-391 Bydgoszcz, tel. 792 701 280		
Obiekt	BUDYNEK DYDAKTYCZNO - ADMINISTRACYJNY	
Adres	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz; dz. nr 100, 103, 98/1, 102/1, 101/1, 251/1, obr. 178	
Treść rys.	RZUT PIWNICY- WEW.INSTALACJA PPOŻ-WOD-KAN-GAZ	
Projektant w-k-gaz	inż. Krystyna Sławska upr. w spec.sanit. nr NB-7210/229/78	Skala 1:100
Projektant opracował w-k-gaz	Alina Stelmachowska upr. w spec.sanit. nr WRR-1-7131-23/2002	Data 28-06-2019
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Kubalczak upr. w spec.sanit. nr UAN-KZ-7210/237/88	Nr rys. ppoż-w-k-g/2