

## OPINIA TECHNICZNA

Przebudowa sali nr 23 – pomieszczenia wykładowców na 1 piętrze wraz z przebudową instalacji w budynku dydaktycznym przy Pl. Kościeleckich 8 w Bydgoszczy.

<b><u>ADRES OBIEKTU:</u></b>	DZIAŁKA NR 88/1 OBR. 108 PLAC KOŚCIELECKICH 8 BYDGOSZCZ
<b><u>NAZWA I ADRES INWESTORA:</u></b>	UNIwersytet KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30; 85-064BYDGOSZCZ

Projektowana przebudowa Sali nr 23 (pomieszczenia wykładowców) na samodzielne pokoje dla wykładowców wraz z przebudową instalacji nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa jego użytkowników ani nie obniża jego przydatności do użytkowania. Nie będzie również w żaden negatywny sposób oddziaływać na konstrukcję budynku.

Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej murowanej, strop piwnicy sklepiony ceglany, na wyższych kondygnacjach w konstrukcji drewnianej. Ściany murowane masywne grubości 40-50cm.

Dobry stan techniczny oraz układ konstrukcyjno-budowlany istniejącego budynku pozwala na projektowaną przebudowę.

projektant:

mgr inż. Mirosław Siuda



**mgr inż. Mirosław Siuda**  
upr. nr KUP/0117/PWOK/12  
do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
członek KPOiB nr: KUP/001/14-9113