

TN-S

Uwaga: Zasilanie do opraw oświetlenia awaryjnego doprowadzić przewodami YDY 3x1,5 z tablic piętrowych TP instalując dodatkowe zabezpieczenia S301-B10, sterowanie opraw awaryjnych z centralki H- 302C na pierwszym piętrze przewodami YTKSY1x2x0,8.

ZAPROJEKTOWANE OŚWIETLENIE AWARYJNE		
Blok	Opis	Ilość
	Oświetlenie ewakuacyjne oprawa LED 5W z piktogramem	1 szt.
	Oświetlenie ewakuacyjne oprawa LED 5W z piktogramem	1 szt.
	Oświetlenie ewakuacyjne oprawa LED 5W z piktogramem	4 szt.
	Oświetlenie awaryjne LED 5W - doświetlenie	9 szt.
	Przewód YDY3x1,5 (z istn. rozdz. TP-3, TP-4 + S301-B10)	130 m
———	Przewód YTKSY ekw 1x2x0.8 (ster. z H302C)	130 m

OPRAWY PROJEKTOWANE - OŚWIETLENIE OGÓLNE		
	Oprawa LED 38W	13 szt.
———	Przewód YDY3x1,5	120 m
	Łącznik szczelny 1-b	6 szt.
	Łącznik schodowy	6 szt.
•	Odgałęźnik szczelny 4x2,5	4 szt.

BIURO PROJEKTÓW	**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDPROJEKT SP Z O.O. UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 119, 87-100 TORUŃ**			
INWESTOR	**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY; UL. CHODKIEWICZA 30; 85-064 BYDGOSZCZ**			
ADRES INWESTYCJI	BUDYNEK BIUROWO - DYDAKTYCZNY; BYDGOSZCZ; UL. ALEJE OSSOLIŃSKICH 12 ; DZ. NR 22/41; OBRĘB 168			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
PROJEKTANT	IMIĘ NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. JÓZEF CZAJKOWSKI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-IV/8346/128/TO/86	01.2018	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. WOJCIECH MELKOWSKI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-N-V/105/TO/85	01.2018	
KIEROWNIK PRACOWNI	mgr inż. STEFAN GRALIKOWSKI	KONSTR. BUDOWLANA GP.I.7342/1/TO/93 WBPP-NB-7210/151/82	01.2018	
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU - OŚWIETLENIE OGÓLNE I AWARYJNE		SKALA	1:100
			NR RYS.	E02