ZAKŁAD BOTANIKI

ZAKŁAD ZOOLOGII

LEGENDA:
- Ściany istniejące
- Ściany i schody do wyburzenia
- Ściany nowoprojektowane
- Otwory do zamurowania
- Otwory do wykucia
- Elementy oddzielenia pożarowego wg proj. podstawowego
- Dodatkowy element oddzielenia pożarowego

Obudowa pionów wentylacyjnych za pomocą płyty g-k na ruszcie

0/1 POM. PRACOWNIKA NAUKOWEGO 20,4 GRESY
0/2 POM. PRACOWNIKA NAUKOWEGO 26,7 GRESY
0/3 LAB. BIOLOGICZNE 13,2 GRESY
0/4 LAB. BIOLOGICZNE 12,6 GRESY
0/6 POM. WODOMIERZA + WENTYLATORNIA 23,6 GRESY
0/7 MAG. SPRZĘTU LAB. 12,8 GRESY
0/8 MAG. SPRZĘTU LAB. 13,6 GRESY
0/9 PRACOWNIA NAUKOWA 22,2 PCV - RULON
0/10 LABORATORIUM 24,6 PCV - RULONY
0/12 POM. PRACOWNIKA NAUKOWEGO 12,8 GRESY
0/23 KOMUNIKACJA 18,9 GRESY
0/24 SCHOWEK 1,8 GRESY
0/25 KL. SCHOD. 27,1 GRESY
0/26 KOMUNIKACJA 16,7 GRESY
0/27 KOMUNIKACJA 22,5 GRESY
0/28 KOMUNIKACJA 12,3 PCV - RULON
0/29 KL. SCHODOWA 12,1 LASTRICO
0/19 W.C. 2,46 TERAKOTA
0/21 PRAC. PRZYRODNICZA 24,6 GRESY
0/20 MAG. PODRĘCZNY 15,0 GRESY
0/17 MAG. PODRĘCZNY 4,0 TERAKOTA
0/18 WĘZEŁ C.O. 14,0 GRESY
0/16 PRZEDS. 6,1 GRESY
0/14 PRZEDS. 8,7 GRESY
0/15 LABORATORIUM BIOLOGICZNE 29,7 GRESY
0/13 KL. SCHOD. 1,3 GRESY
0/12 PRACOWNIA NAUKOWA 22,9 GRESY

- 2,75
- 1,98
- 3,22
- 3,09
- 2,16
- 2,48
- 3,22
- 2,46

YnTKSY3x2x0,8 (RPO)
YnTKSY2x0,8 (CzD)
RPO
YDY3x2,5 (INFO) Cz.D 15xUTP2x4x0,5 kat.5e w DLP185x65
DLP185/65
15xUTP2x4x0,5 kat.5e
YDY3x2,5
YDY5x2,5
RW
RGistn
(E11)
DLP105/50
TP1
TP2
EI 30
EI 60
HP-25
102/205
Digestorium
PEL
0/15-1
0/15-2
0/15-3
0/15-4
0/15-5
YDY3x2,5 (platforma)
LgY2x1,5 (WK)
YDY5x6 (kortyna 1)
HDGs2x1,5 PH30 (P.POŻ)
NKGs2x2,5 PH30 (centr. oddym.)
NKGs2x2,5
HDGs2x1,5
3x LY50+2xLY35 w DVK75 w podłodze
WG (E10)
YAKY 4x70 zasilacz istn. z sieci zalicznikowej nn 0,4kV odbiorcy
YDY3x4 YLgY2x1,5
od poziomu -2,46 m
KURTYNA POWIETRZNA
Kurtyna 2 + Wył krańc. (parter)
Kurtyna 2 + Wył krańc.
Klatkę schodową - wyłączyć z eksploatacji.
D1
D2
D4*
Di
2 C 140 L=120cm
8%
POCHYLNIA PRZENO?NA - KONSTRUKCJA STALOWA

TN-S

ZESTAWY GNIZD PEL



- gniazda PC i Monitor zasilane 230AC /UPS — 1.1 1.2
- gniazda LAN Ethernet RJ45 kat 5e — 1.1 2 3
- gniazda odbiorników ogólnego przeznaczenia — 4 5

BIURO PROJEKTÓW	**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDPROJEKT SP Z O.O. UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 119, 87-100 TORUŃ**			
INWESTOR	**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY; UL. CHODKIEWICZA 30; 85-064 BYDGOSZCZ**			
ADRES INWESTYCJI	BUDYNEK BIUROWO - DYDAKTYCZNY; BYDGOSZCZ; UL. ALEJE OSSOLIŃSKICH 12 ; DZ. NR 22/41; OBRĘB 168			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
PROJEKTANT	IMIĘ NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. JÓZEF CZAJKOWSKI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-IV/8346/128/TO/86	01.2018	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. WOJCIECH MELKOWSKI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-N-V/105/TO/85	01.2018	
KIEROWNIK PRACOWNI	mgr inż. STEFAN GRALIKOWSKI	KONSTR. BUDOWLANA GP.I.7342/1/TO/93 WBPP-NB-7210/151/82	01.2018	
NAZWA RYSUNKU	RZUT SUTERENY - INSTALACJE ODDYMINIA i TELEINFORMATYCZNE + obwód do rozdz. RW		SKALA	1:100
			NR RYS.	E09

J. Czajkowski, INSTELPROJEKT