



Uwaga: Zasilanie do opraw oświetlenia awaryjnego doprowadzić przewodami YDY 3x1,5 z tablic piętowych TP instalując dodatkowe zabezpieczenia S301-B10, sterowanie opraw awaryjnych z centralki H- 302C na pierwszym piętrze przewodami YTKSY 1x2x0,8.

OPRAWY - OŚWIETLЕНИЕ OGÓLNE "ISTN" NA PODSTAWIE PIERWOTNEGO PROJEKTU		
	Oprawy świetłówkowe 2x36W	3 szt.
	Oprawy świetłówkowe 4x18W	14 szt.
	Oprawa ścienna	0 szt.
	Oprawa sufitowa usytuowana centralnie	8 szt.

ZAPROJEKTOWANE OŚWIETLЕНИЕ AWARYJNE		
Blok	Opis	Ilość
	Oświetlenie ewakuacyjne oprawa LED 5W z piktogramem	0 szt.
	Oświetlenie ewakuacyjne oprawa LED 5W z piktogramem	0 szt.
	Oświetlenie awaryjne LED 5W - doświetlenie	4 szt.
	Oświetlenie awaryjne LED 5W zewnętrzna - doświetlenie	1 szt.
	Oświetlenie ewakuacyjne oprawa LED 5W z piktogramem	2 szt.
	Przewód YDY3x1,5 (z istn. rozd. TP-7 + S301-B10)	60 m
	Przewód YTKSY ekw 1x2x0.8 (ster. z H302C)	60 m

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDPROJEKT SP Z O.O. UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 119, 87-100 TORUŃ				
BIURO PROJEKTÓW	INWESTOR			
	UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY; UL. CHODKIEWICZA 30; 85-064 BYDGOSZCZ			
INWESTOR	ADRES INWESTYCJI			
	BUDYNEK BIUROWO - DYDAKTYCZNY; BYDGOSZCZ; UL. ALEJE OSSOLIŃSKICH 12 ; DZ. NR 22/41; OBREB 168			
ADRES INWESTYCJI	STADIUM			
	PROJEKT BUDOWLANY			
STADIUM	BRANŻA			
	ELEKTRYCZNA			
BRANŻA	PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
	mgr inż. JÓZEF CZAJKOWSKI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-N-V/8346/128/TO/86	01.2018	
PROJEKTANT	mgr inż. WOJCIECH MELKOWSKI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-N-V/105/TO/85	01.2018	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. STEFAN GRALIKOWSKI	KONSTR. BUDOWLANA GP.1.7342/1/TO/93 WBPP-NB-7210/151/82	01.2018	
KIEROWNIK PRACOWNI	NAZWA RYSUNKU		SKALA	1:100
	RZUT PODDASZA - OŚWIETLЕНИЕ OGÓLNE I AWARYJNE		NR RYS.	08